

## ГЕРАКЛ на «Селигер–2010»

С 10 по 19 июля в Тверской области, на берегу озера Селигер, прошел ежегодный международный молодежный Форум «Селигер-2010»

Компания ОАО «Геракл» приняла участие в Форуме в рамках Зворыкинского проекта «Инновационный бизнес и творчество».



ОАО «Геракл» представило свою продукцию на выставке Инноваций, которая располагалась в центральном шатре на главной площади Форума. Выставочный пункт пользовался большой популярностью у посетителей, ведь там всегда можно было попробовать вкусную и полезную воду.



**Представитель ОАО «Геракл», заместитель министра промышленности РФ Наумов С.А. и руководитель Зворыкинского проекта Дмитрий Кох (слева направо).**



На Форуме «Селигер–2010» ОАО «Геракл» провело лабораторные исследования воды из озера Селигер до и после фильтра «Геракл».

Определяемые показатели	Вода из озера Селигер ДО Графенового фильтра	Вода из озера Селигер ПОСЛЕ Графенового фильтра	Нормативы для воды высшей категории качества по требованиям СанПиНа
рН	7,9	8,1	6,5 – 8,5
Запах при 60 С	Не предусмотрено для озерной воды	0	0
Окисляемость	14	1,04	2
Цветность	90	0	5
Привкус	Не предусмотрено для озерной воды	0	0
Мутность	1	0	0,5
Общие колиформные бактерии в 100 мл	200	Не обнаружено	0
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	Не обнаружено	Не обнаружено	0
Общее микробное число в 1 мл	Не предусмотрено для озерной воды	4	20

Как видно из результатов анализов, вода, взятая из озера «Селигер» и очищенная через фильтр «Геракл» по всем показателям является водой высшей категории качества!